



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.229.П.095214.12.07 от 10.12.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Маты и плиты звукоизоляционные на основе стеклянного штапельного волокна
марок: Acoustic Roll, Acoustic Ceiling Roll, Acoustic Partition Roll,
Acoustic Partition Slab, Acoustic Partition Slab Plus

изготовленная в соответствии
ТУ №5763-001-73090654-2005 с изм.№1

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные
материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования
безопасности», ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03.

Организация-изготовитель Россия
ООО «КНАУФ Инсулейшн»
Адрес: 142800, Московская область, г. Ступино, Индустриальный Парк
«Образцово»

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения Россия
ООО «КНАУФ Инсулейшн»
Адрес: 142800, Московская область, г. Ступино, Индустриальный Парк
«Образцово»

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол испытаний № 712-007306 ДА от 05.12.2007 г. Головного ИЛЦ
материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН, аттестат
аккредитации № ГСЭН. RU. ЦОА. 140.; Экспертное заключение № 96622 от
10.12.2007 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве».

№1693556

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Запах балл	2
Формальдегид мг/м ³	0,01
Фенол мг/м ³	0,003
Ацетальдегид мг/м ³	0,01
Этилацетат мг/м ³	0,1
Ацетон мг/м ³	0,35
Стирол мг/м ³	0,002
Бензол мг/м ³	0,1
Толуол мг/м ³	0,6
Метанол мг/м ³	0,5
Бутанол мг/м ³	0,1
Диоктилфталат мг/м ³	0,02
Дибутилфталат мг/м ³	0,1
Токсичность %	80-120

Область применения:

Предназначены для звукоизоляции ограждающих строительных конструкций жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений, предприятий общественного питания и объектов здравоохранения.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до

10.12.2012 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

